



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

: 7747/06-05-2022

**Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Management)**

Πληροφορίες : Δήμητρα Παγώνη
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 866
Fax : 213 - 13 00 800-1
e-mail : dpagoni@ktpae.gr

Προς:

Παραλήπτες της υπ' αρ. 4486/16-03-2022
Διακήρυξης της ΚΤΠ Μ.Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αρ. 4486/16-03-2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «**Προμήθεια εξοπλισμού για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένους Φορείς του Δημόσιου Τομέα**» με Κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5136039.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω αναφερόμενη Διακήρυξη (παράγραφος 2.1.3) παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, απαντώντας σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου:

Διευκρινίσεις επί κειμένου Διακήρυξης

A/A	Παράγραφος / Σελίδα	Διευκρίνιση
1.	Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης, Πίνακας 1.1.2.1, σημεία #31-32, Σελ. 95, Πίνακας 1.1.2.2, σημεία #30-31, Σελ. 97, Πίνακας 1.1.2.3 σημεία #30-31, Σελ. 99, Πίνακας 1.1.2.4 σημεία #39-40, Σελ. 102	Σημειώνεται ότι στην παράγραφο «2.1.4. Γλώσσα», της προκήρυξης, σελ. 15, αναφέρεται ότι «...Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.»
2.	Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.1.2.4, σημείο #21, Σελ. 101	Διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση πίνακα διανομής φορτίων, όπου απαιτείται, αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.

3.	Παράρτημα II – Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.1.2.5, σημείο #5, Σελ. 103	Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη κατάλληλου συστήματος αποθήκευσης (storage), για την αποθήκευση των στοιχείων του λογισμικού διαχείρισης των UPS, δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.
4.	Παρ. 2.2.6.1, Σελ. 22-23	Διευκρινίζεται ότι ως τέσσερα (4) τελευταία έτη νοούνται τα έτη 2018-2019-2020-2021.
5.	Παράρτημα II – Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας 1.1.1, Σημείο #4, Σελ. 92, Πίνακας 1.1.2.1, σημείο #4, Σελ. 94, Πίνακας 1.1.2.2, σημείο #4, Σελ. 96, Πίνακας 1.1.2.3 σημείο #4, Σελ. 98	α) Διευκρινίζεται ότι στις κατηγορίες UPS των 1KVA, 2KVA, 3KVA ο τύπος Tower είναι απαιτητός. β) Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια διαθέσιμου χώρου στο Rack εγκατάστασης του UPS δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.
6.	Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας 1.1.2.4, σημείο #7, Σελ. 100	Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή «Παραμετροποίηση του UPS και μέσω LCD display» περιλαμβάνει και τη δυνατότητα παραμετροποίησης μέσω κινητής συσκευής (smartphone/tablet) με ειδική εφαρμογή.
7.	Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.1 σημείο #10. Σελ. 93	Διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτή η προμήθεια του εξοπλισμού από εταιρίες Διεθνούς κύρους που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν συνεργασία με Ελληνικές εταιρίες άνω των 10 ετών στο αντικείμενο των UPS.
8.	Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.1., σημείο #18, Σελ. 94 Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.2., σημείο #18, Σελ. 96 Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.3., σημείο #18, Σελ. 98	Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δύναται να καλυφθούν και με την ταυτόχρονη με τα UPS προμήθεια επιπλέον ειδικού πολύπριζου.
9.	Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.1., σημείο #26, Σελ. 95 Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.2., σημείο #25, Σελ. 97 Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.3., σημείο #25, Σελ. 99	Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προμήθεια SNMP κάρτας στα UPS των 1, 2 και 3KVA στη παρούσα φάση. Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδοχή (slot) για την πιθανή εγκατάσταση των αναφερόμενων στην προδιαγραφή καρτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και σε αυτά τα UPS.
10.	Παράρτημα II – Πίνακες συμμόρφωσης, Πίνακας § 1.1.2.4., σημείο #30-31, Σελ. 101	Διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτό να υπάρχει 1 μόνο θύρα στην οποία να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής των συγκεκριμένων καρτών. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού απαιτείται η προμήθεια κάρτας SNMP.

Λοιπές Διευκρινίσεις

1.	Σε όλες τις σελίδες και σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών	Σε κάθε σημείο των Τεχνικών Προδιαγραφών περιγράφετε στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» «ΝΑΙ». Παρακαλούμε διευκρινίσατε εάν σε κάθε σημείο απαιτείται η πλήρη συμμόρφωση επί ποινή αποκλεισμού.	Διευκρινίζεται ότι σε κάθε προδιαγραφή με ΑΠΑΙΤΗΣΗ «ΝΑΙ», ο υποψήφιος θα πρέπει να την καλύπτει με το αντίστοιχα προσφερόμενο στην προσφορά του είδος, επί ποινή αποκλεισμού.
----	--	---	---

Εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας

Βασίλειος Δεμέστιχας

Συνημμένα:

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υπουργού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)

Εσωτερική Διανομή:

- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)
- Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Έργων